

**Gamby-Hindevad Vandværk**  
**Viernevej 47**  
**5474 Veflinge**  
**Att.: Niels Rasmussen**
**Rapportnr.:** AR-14-CA-00184695-02  
**Batchnr.:** EUDKVE-00184695  
**Kunde nr.:** CA0003594  
**Modt. dato:** 26.05.2014

## Analyserapport

**Prøvested:** Gamby-Hindevad Vandværk Vandværket - V02200051 / 4483005100  
**Prøvetype:** Drikkevand - Andet  
**Prøveudtagning:** 26.05.2014 kl. 08:45  
**Prøvetager:** Eurofins Miljø A/S MAK  
**Analyseperiode:** 26.05.2014 - 10.10.2014

**Prøvemærke:** Afgang vandværk

Lab prøvenr:	80113771	Enhed	Kravværdier**		DL.	Metode	Um (%)
			Min.	Max.			
Opfølgning til Lab prøvenr:	80061497				*		
<b>Pesticider</b>							
CGA 108906	< 0.01	µg/l		0.1	0.01	M 0356 LC/MS/MS	24

**Batchkommentar:**

Revideret analyserapport erstatter tidligere fremsendt:

Resultaterne for CGA 108906 har været afrapporteret med en faktor 10,9 for højt på første rapport og er omregnet på dette certifikat.

Årsagen til fejlrapporteringen er, at standardstoffet fra vores leverandør ikke havde den lovede renhed.

Se uddybende informationer i redegørelse udsendt med rapporten.


Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

**Kopi til:**

Nordfyns Kommune, Kopimodtager drikkevand, Østergade 23, 5400 Bogense

10.10.2014

Kundecenter  
 Tel 70224256  
 Rentvand@eurofins.dk

  
 Kirsten From Andersen  
 Senior Kunderådgiver

**Tegnforklaring:**

<: mindre end

>: større end

#: ingen parametre er påvist

DL.: Detektionsgrænse

\*): Ikke omfattet af akkrediteringen

i.p.: ikke påvist

i.m.: ikke målelig

Um (%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

\*\*): Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 292 af 26. marts 2014.

**Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).**

**Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.**